

VEDLEGG 8 Retningslinjer for FG godkjenning av foretak og utstyr for automatiske brannalarmanlegg

Forsikringssselskapenes Godkjennelsesnevnd har fra 1.9.2007 følgende gjeldende godkjenningsskriterier for foretak og utstyr som inngår i automatiske brannalarmanlegg.

FG baserer sine godkjenningsskriterier på offentlige krav til godkjenninger i henhold til Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF).

A. Foretak

Det deles opp i fire godkjenningssområder for foretak:

- Prosjektering av brannalarmanlegg
- Kontroll av prosjektering
- Utførelse og installering av brannalarmanlegg
- Kontroll av utførelse og installering

Et foretak kan være godkjent i ett eller flere godkjenningssområder. Et foretak kan prosjektere, kontrollere prosjekteringen, utføre/installere og kontrollere utførelsen/installeringen.

Den faglige kompetansen må ivaretas i foretakets kvalitetssikringssystem. Foretak med distribuerte kontorer må sørge for at den faglige kompetansen er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

B. Krav til FG godkjente foretak

Ved søknad om å bli et FG godkjent foretak må følgende redegjøres for, og nødvendig angitt dokumentasjon må fremkomme av søknaden:

- Foretaket skal være etablert i Norge med et tilhørende organisasjonsnummer.
- Opplysninger om firmaets virksomhet med beskrivelse av hvordan den faglige kompetansen blir ivaretatt i hele organisasjonen.
- Organisasjonskart, med faglig personell synlig og navngitt.
- Foretaket skal ha minst to fast ansatte personer med dokumentert faglig relevant kompetanse innen elektrofag (fra fagskole og/eller høgskole/universitet).
- Foretaket skal ha minst en fast ansatt med bestått FG eksamen i prosjektering av automatiske brannalarmanlegg.
- Foretaket skal ha gyldig sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 og/eller 3 i område brannsikkerhet, utstedt av Statens bygningstekniske etat (BE).
- Søkeren skal skriftlig samtykke i gjeldende erklæring for FG godkjente foretak.

Ved søknad benytt ”Søknad om FG godkjenning av foretak” og ”Erklæring for FG godkjente brannalarmforetak”.

C. FG-attest for automatiske brannalarmanlegg

Det skal utarbeides ferdigattest for alle automatiske brannalarmanlegg basert på FG sine regler, heretter kalt FG-attest.

FG-attest skal registreres i en database tilhørende Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Databasen vil bli etablert i løpet av 2008.

Det er FG og forsikringsselskapene, som er medlemmer av FNH, som i første rekke vil ha tilgang til databasen. Alle FG-godkjente foretak vil ha tilgang til sine registrerte FG-attester.

Foretaket må sørge for å overlevere eier av brannalarmanlegget en FG-attest. I tillegg skal eier av bygget motta fullstendig dokumentasjon av brannalarmanlegget (FG-attest, anleggsdokumentasjon og tegninger).

D. Kontroll- og vedlikeholdsavtale

Det skal for alle automatiske brannalarmanlegg være etablert en kontroll- og vedlikeholdsavtale som omfatter årlig kontroll og vedlikehold/service/reparasjon.

E. Kvalitetssikring av foretak

FG kan på et hvert tidspunkt foreta kontroll av foretakets kvalitetssikringssystem, kontroll av foretakets prosjekterte, installerte og kontrollerte brannalarmanlegg og/eller kreve at det fremlegges nødvendig dokumentasjon.

F. Uavhengig kontroll

Forsikringsselskapene kan alltid kreve uavhengig kontroll av utførelsen.

Forsikringsselskapene kan alltid kreve uavhengig kontroll av prosjekteringen.

Søknad om FG-godkjenning som brannalarmforetak

<p>Godkjenningsområder: (Sett kryss i aktuelle rubrikker.)</p> <p><input type="checkbox"/> Prosjektering av brannalarmanlegg</p> <p><input type="checkbox"/> Kontroll av prosjektering</p> <p><input type="checkbox"/> Utførelse/installasjon av brannalarmanlegg</p> <p><input type="checkbox"/> Kontroll av utførelse/installasjon</p>	<p>Søknaden sendes per post: FNH, Forsikringsselskapenes Godkjenningssnevnd, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo</p> <p>Eller per e-post til: fgbrann@fnh.no</p>
<p>Foretakets navn og adresse:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Telefon: _____</p> <p>E-postadresse: _____</p> <p>Hjemmeside: _____</p>	<p>Sentral godkjenning (BE):</p> <p>Tiltaksklasse: _____</p> <p>Godkjent til dato: _____</p> <p>Organisasjonsnummer:</p> <p>_____</p>
<p>Fast ansatt faglig personell: (Fyll ut fornavn, etternavn, kompetanse.)</p> <p>Ansatt 1: _____</p> <p>Ansatt 2: _____</p>	
<p>Dokumentasjon:</p>	<p>Vedlegg nummer:</p>
<p>FG eksamen "Prosjektering av automatiske brannalarmanlegg"</p>	
<p>Sentral godkjenning, område brannikkerhet (BE)</p>	
<p>Organisasjonskart, med faglig personell synlig</p>	
<p>Firmaattest fra Brønnøysundregistrene</p>	
<p>Erklæring for FG godkjente foretak, signert</p>	
<p>Beskrivelse av hvordan kompetanse ivaretas i hele foretaket</p>	
<p>Eksamen fagskole/høgskole/universitet, faglig relevant</p>	
<p>Dato: _____ Underskrift: _____</p>	

Erklæring for FG-godkjente brannalarmforetak

Vi, undertegnede FG-godkjente foretak, forplikter oss til:

- Å snarest underrette FG om utskifting av faglig fast ansatt personell og om alle andre forhold som kan innvirke på foretakets muligheter til å oppfylle sine forpliktelser eller som kan få betydning for opprettholdelsen av FG-godkjenningen(e).
- Å følge FG sine regler for FG-godkjente automatiske brannalarmanlegg.
- Å drive med FG-arbeid og holde oss faglig oppdaterte.
- Å fylle ut FG-attest for hvert installerte automatiske brannalarmanlegg.
- Å overlevere eier av brannalarmanlegget FG-attest, anleggsdokumentasjon og tegninger.
- Å underrette FG dersom påviste, nødvendige utbedringer ikke blir utført.

Vi er innforstått med at:

- FG-godkjenningen(e) gis med samme varighet som aktuell sentral godkjenning, maksimalt 3 år om gangen, og at det påligger oss å søke om eventuell fornyelse.
- FG kan foreta kvalitetssikring av godkjente foretak til enhver tid.
- FG kan inndra godkjenningen(e) dersom forutsetningene ikke lenger er tilstede, eller at vi opptrer i strid med denne erklæringen.
- FG er uten ansvar for tap/vanskeligheter som kan oppstå dersom godkjenningen(e) blir trukket tilbake eller ikke fornyet.

Dato: _____ Underskrift: _____